

# INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 1. Juli 1988  
Reichpietschufer 74-76  
Telefon: (0 30) 25 03-2 94  
Teletex: 308258  
Telefax: (0 30) 25 03-3 20  
GeschZ.: III 42-2.63.1.2/10/75

Bescheid  
über  
die Änderung  
des Prüfbescheids vom 15. Januar 1986

**Gegenstand:** Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung  
in Lüftungsleitungen, Serien FKS, FKL und FKV

**Antragsteller:** Gebr. Trox GmbH  
4133 Neukirchen-Vluyn 1

**Geltungsdauer bis:** 15. November 1989

**Prüfzeichen:** PA-X 114

**Bemerkungen:**

Die Besonderen Bestimmungen und die Anlagen des Prüfbescheids vom 15. Januar 1986 werden wie folgt geändert:

"Die asbesthaltigen Dichtungen Pos. 3 und Pos. 7 entfallen. Statt dessen müssen asbestfreie Dichtungen aus elastischem, keramischen Filz Bezeichnung "Silca-felt 130 D" (Raumgewicht ca. 130 kg/m<sup>3</sup>) mit den Abmessungen 25 mm x 15 mm (Pos. 3) und 25 mm x 15 mm (Pos. 7) verwendet werden."

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden. Wird der Prüfbescheid ergänzt oder zurückgezogen, so gilt dies auch für diesen Bescheid.

Im Auftrag

Cyris

0941c

