

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 27. August 1990

Reichpietschufer 74-76

Telefon: (0 30) 25 03-272

Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20

GeschZ.: III 13-2.63.1.2/2/73

Bescheid
über
die Ergänzung
des Prüfbescheids vom 15. Oktober 1985

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen, Serie FK

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 1991

Prüfzeichen: PA-X 100

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 100 vom 15. Oktober 1985 ergänzt.

Bemerkungen:

Für die werkmäßige Herstellung von o.a. Absperrvorrichtungen dürfen zusätzlich zu den bisher verwendeten Silikat-Plattenwerkstoffen, Silikat-Bauplatten mit der Bezeichnung "Promatect H (neu)" mit Prüfzeichen PA-III 4.586 verwendet werden.

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem oben genannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag
Cyril

Beglaubigt

