

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 01. September 1989

Reichpietschufer 74-76

Telefon: (0 30) 25 03-2 72

Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20

GeschZ.: III 42-2.63.1.2/6/87

Bescheid
über
die Änderung
des Prüfbescheids vom 16. November 1987

Gegenstand: Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen, Serie FV

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn 1

Geltungsdauer bis: 15. November 1990

Prüfzeichen: PA-X 189

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 189 vom 16. November 1987 geändert.


Bemerkungen:

"Die Dichtungen aus elastischem, keramischen Filz Pos. 5 entfallen. Statt dessen müssen Dichtungen aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m³) - z.B. Superseal W -, mit den Abmessungen 10 mm x 20 mm (Pos. 5) verwendet werden."

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag

Cyris



1379d